

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Лесосибирск

«22» апреля 2015 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска
директор Федосеева В.М.

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): Дежурный ПЦО ОВО по г. Лесосибирску- филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю л-т Розайненко В.Н.
-представителя обслуживающей организации:

Старший инженер отдела г. Лесосибирска филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Красноярскому краю Шестакова Н.П.

произвела обследование объекта «Заказчика»: МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска
расположенного по адресу г. Лесосибирск ул. Победы 20А

оборудованного средствами : тревожной сигнализации, с выводом на ПЦО ОВО Лесосибирска - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: Обследование охраняемого объекта установлено следующее: объект относится к категории значимости А3, помещение школы расположено в отдельно стоящем трёхэтажном здании панельного исполнения.

Инженерно-техническая укреплённость: Двери ПВХ одна, имеются металлические десять дверей запасного выхода. Оконные проемы ПВХ, окна первого этажа частично зарешечены, так же имеется пять подвальных дверей.

Оснащенность техническими средствами охраны: На объекте установлена радиокнопка тревожной сигнализации «Альтоника RR 1», находящаяся у вахтёра, подключенная к устройству оконечному «Атлас-6/3» с источником резервного питания.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. **Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.**
Нет.
2. **Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.**
Нет.
3. **Общие мероприятия по усилению охраны объекта.**
Нет.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«Заказчик»

МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска
директор Федосеева В.М.



Дежурный ОВО по г. Лесосибирску –
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Красноярскому краю
д-т полиции
Розайненко В.Н.



«Обслуживающая организация»

Начальник отдела
г. Лесосибирска филиала
ФГУП «Охрана» МВД России
по Красноярскому краю
Ефимов В.В.



Старший инженер отдела г. Лесосибирска
филиала ФГУП «ОХРАНА» МВД
России по Красноярскому краю
Шестакова Н.П.

